

VALORI LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI

Valori applicabili dal primo Gennaio 2010

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espresso in W/m^2K per l'ottenimento della detrazione fiscale del 55%

Zona climatica	Strutture Opache Verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

VALORI LIMITI DI TRASMITTANZA TERMICA PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI EDIFICI

Valori applicabili dal primo Gennaio 2010

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espresso in W/m^2K

Zona climatica	Strutture Opache Verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0